水質検査結果書

受付番号　A179111

発行年月日 2024年11月8日

依頼者

住所　石川県白山市水島町523番地1

氏名　クリーンライフ株式会社　天然水白山工場

厚生労働大臣登録水質検査機関
一般財団法人　北陸保健衛生研究所

金沢市太陽が丘3丁目1番2
TEL　(076)224-2122

検査責任者　　坂本　陽平

2024年10月28日　付で依頼された検査の結果を

下記のとおり報告いたします。

採取場所及び検体名称	霊峰白山の水　原水　　飲用井戸(業務用) 天候:当日　曇, 水温:16.5℃, 気温:17.0℃		
採取年月日	2024年10月28日 11:10	完了年月日	2024年11月8日
採取者	一般財団法人　北陸保健衛生研究所　木谷　宏		

検査項目	検査結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/l)	0.000005　未満	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005 以下(暫定)
	以下余白	

検査方法：厚生労働省健康局水道課長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(平成15年健水発第1010001号)別添4